



## JÄTEVEDEN KÄSITTELY VAIHTOEHTOJEN YLEISOHJE

### Haja-asutus (Viemäriverkoston ulkopuolella)

#### Vakituinen asunto, jossa WC

1. Pienpuhdistamo
2. 3-osainen saostussäiliö+maaperäkäsittely+fosforinpoisto
3. WC-vedet umpisäiliöön (väh 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
4. WC-vedet umpisäiliöön (väh. 5 m3), harmaat/pesuedet pienpuhdistamoon (biosuodin)

#### Vakituinen asunto, ei WC-tä

1. Pienpuhdistamo (biosuodin)
2. 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo käsittely
3. jos "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

#### Vapaa-ajan asunto

1. WC-vedet umpisäiliöön (vähintään 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
2. ei WC:tä, harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
3. jos "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

### Ranta-alueet (alle 100m vesistöstä) (Viemäriverkoston ulkopuolella)

#### Vakituinen asunto, jossa WC

1. Pienpuhdistamo
2. 3-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely+fosforinpoisto
3. WC-vedet umpisäiliöön (väh 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
4. WC-vedet umpisäiliöön, harmaat/pesuedet pienpuhdistamoon (biosuodin)

#### Vapaa-ajan asunto

1. WC-vedet umpisäiliöön (väh. 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
2. ei WC:tä, harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
3. sauna jossa "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

## Pohjavesi alueet

#### Kaikki kiinteistöt

1. kaikki jätevedet umpisäiliöön (väh. 5 m3)
2. kaikki jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle ja käsitellään siellä, kuten edellä on mainittu
3. kaikki jätevedet "tiivin pienpuhdistamon" käsittelyyn ja puhdistettu jätevesi johdetaan pohjavesi alueen ulkopuolelle.

## Yleistä

Jätevesijärjestelmän muuttamiseen ja tai rakentamiseen tulee aina hakea **toimenpidelupa** rakennusvalvonnasta "**Vähäinen vesimäärä**" =>kannettu vesi tai kesäaikaan pumpulla vesistöstä nostettu vesi kun kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa, suihkua, astian- ja tai pyykinpesukoneita eikä useita vesipisteitä

<b><u>Etäisyydet:</u></b>	Talousvesikaivosta	väh. 40 m
	Vesistöstä	väh. 20 m purkupaikasta
	Tienpuoleinen raja	väh. 10
	Rajasta	väh. 5 m, puhdistuslaitteistosta
	Pohjavesi	0.25 m maasuodatuksessa, 1 m imeytyksessä