

Kadun kuivatus
purkaa ojaan.

Rumpu epävarma.
rumpu ojan pohjan
korkeuksien
mukaan viettää pohjoiseen.

Altaan vähimmäistilavuus
50 m³. Matala vesisyvyys esim 20cm.
Suositellaan altaasta
kuitenkin tehtävän tilavampi.
Jotta altaan on mahdollista toimia
oikein, tulee purku-uoma kunnostaa.

Altaan purkurakenne,
esimerkiksi
rumpu+ylivuotopenger.

Matkalla sama vesipinnan
korkeus.

2x m450-500

2xM450-500

2xM540

Rumpu padottaa

Matkalla sama vesipinnan
korkeus.


Ojan käännettävä
kulkemaan pohjoisen
tai etelän kautta.

Ojan siirto ja liitos
kadun kuivatukseen.

Kadun kuivatus
liitetään kaivoon.

Merkkien selitykset:

-  Hulevesiviemäri
-  Oja (pohjakartta)
-  Mitattu oja ja korkeus
-  Mitattu rumpu
-  Tontin kuivatussuunta
-  Ojan virtaussuunta
-  Päävirtausreitti
-  Uusi/kunnostettava oja
-  Hulevesiallas
-  Suunniteltu rumpu

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|
| Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 | | Korkeusjärjestelmä N60 | |
| KOHTEEN NIMI JA OSOITE LASIPELTO II ASEMAKAAVA | | PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Hulevesisuunnitelma | MITTAKAAVA 1:2000 |
| SWECO  | SUUNN FIJSUH | TIEDOSTO Hulevesikartta.dwg | PIIR N:O |
| | TARK FIHENA | SUUNN.ALA | TYÖ N:O |
| Sweco Infra & Rail Oy Uudenmaankatu 19A, 20700 TURKU * 0207 393 000 | HYV. FIHEIN | VH | 23701946 |
| | 14.10.2021 | | 102 |