



## JÄTEVEDEN KÄSITTELY VAIHTOEHTOJEN YLEISOHJE

### Haja-asutus (Viemäriverkoston ulkopuolella)

#### Vakituinen asunto, jossa WC

- 1 Pienpuhdistamo
- 2 3-osainen saostussäiliö+maaperäkäsittely+fosforinpoisto
- 3 WC-vedet umpisäiliöön (väh 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
- 4 WC-vedet umpisäiliöön (väh. 5 m3), harmaat/pesuedet pienpuhdistamoon (biosuodin)

#### Vakituinen asunto, ei WC-tä

- 1 Pienpuhdistamo (biosuodin)
- 2 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo käsittely
- 3 jos "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

#### Vapaa-ajan asunto

- 1 WC-vedet umpisäiliöön (vähintään 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
- 2 ei WC:tä, harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
- 3 jos "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

### Ranta-alueet (alle 100m vesistöä) (Viemäriverkoston ulkopuolella)

#### Vakituinen asunto, jossa WC

- 1 Pienpuhdistamo
- 2 3-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely+fosforinpoisto
- 3 WC-vedet umpisäiliöön (väh 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely
- 4 WC-vedet umpisäiliöön, harmaat/pesuedet pienpuhdistamoon (biosuodin)

#### Vapaa-ajan asunto

- 1 WC-vedet umpisäiliöön (väh. 5 m3), harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
- 2 ei WC:tä, harmaat/pesuedet 2-osainen saostussäiliö +maaperäkäsittely tai pienpuhdistamo (biosuodin)
- 3 sauna jossa "vähäinen vesimäärä", 1-osainen saostussäiliö + maaperäkäsittely

## Pohjavesi alueet

#### Kaikki kiinteistöt

- 1 kaikki jätevedet umpisäiliöön (väh. 5 m3)
- 2 kaikki jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle ja käsitellään siellä, kuten edellä on mainittu
- 3 kaikki jätevedet "tiivin pienpuhdistamon" käsittelyyn ja puhdistettu jätevesi johdetaan pohjavesi alueen ulkopuolelle.

## Yleistä

Jätevesijärjestelmän muuttamiseen ja tai rakentamiseen tulee aina hakea **toimenpidelupa** rakennusvalvonnasta "**Vähäinen vesimäärä**" =>kannettu vesi tai kesäaikaan pumpulla vesistöä nostettu vesi kun kiinteistöllä ei ole lämminvesivaraajaa, suihkua, astian-ja tai pyykinpesukoneita eikä useita vesipisteitä

**Etäisyydet:** Talousvesikaivosta väh. 40 m

Vesistöä väh. 20 m purkupaikasta

Tienpuoleinen raja väh. 10

Rajasta väh. 5 m, puhdistuslaitteistosta

Pohjavesi 0.25 m maasuodatuksessa, 1 m imeytyksessä